

Fichas de descripción de requisitos técnicos de producto

Ficha 09: Filtro "Y"	Año de Creación	Nº de revisiones	Fecha de actualización
	1994	6	29/04/2021

1. Aplicación

Cuadro de contadores

2. Requisitos técnicos exigidos por EMAYA

Características principales:

- Dispondrán de un sistema de gestión de calidad certificada según norma ISO-9001.
- Diámetro: ¾", 1", 1 1/2" y 2".
- PN 16 kg/cm² probado según norma ISO 5208, hasta Ø 2" y PN 10 en 2" < Ø ≤ 4".
- Material: Latón CW617N según EN 12165 o superior, estampado en caliente.
- Malla ≤ 500 µm hasta Ø 2", en acero inoxidable AISI 316 o superior.
- Roscas de tuberías: roscas interiores (hembra) cilíndricas. Tipo de enlaces de la pieza, hembra- hembra.
- Certificación alimentaria europea.
- En el cuerpo deberá estar marcado en origen como mínimo el sentido del flujo y la marca del fabricante, de forma clara y duradera, al objeto de poder mantener la trazabilidad del producto y controlar la calidad del mismo a lo largo del tiempo.

9

3. Productos verificados por EMAYA

EFFEBI Y GENEBRE

4. Controles previos a la recepción

Almacén

Cantidad	100%
Acabados	10%

5. Sistemática de verificación de materiales

A aportar por el fabricante

Descripción técnica y funcional
Certificados de cumplimiento de normas

Pruebas de EMAYA

48 h a presión constante de 16 Kg/cm² en ciclos de 16 h