

Fichas de descripción de requisitos técnicos de producto

1. Material

Ficha 04: Tubería de polietileno de baja densidad (PE-40)

Año de Creación Nº de revisiones Fecha última actualización

1994

10

16/10/2020

2. Aplicación

Acometida de agua

3. Requisitos técnicos exigidos por EMAYA

La fabricación estará amparada por un sistema de certificación de empresa ISO 9001 y de gestión ambiental conforme a la norma ISO 14.001.

Certificado de producto según norma UNE-EN 12201.

Deberán disponer de la certificación alimentaria europea o en su defecto cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 140/82003, relativo a los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Timbraje nominal: 10 atm.

SDR 7,4 Color negro con banda azul.

El 100% del material de fabricación de las tuberías serán resinas vírgenes de procedencia certificada.

Los materiales deberán llevar en origen, todos los marcajes exigidos por la norma de referencia, de forma clara y duradera, mínimo el número de la norma de fabricación, identificación del fabricante, DN, espesor de pared, Serie SDR, material y designación, PN, fecha de fabricación, marca de calidad, y longitud en metros en caso de ser suministrado en bobinas, al objeto de poder mantener la trazabilidad del producto y controlar la calidad del mismo a lo largo del tiempo.

4. Productos verificados por EMAYA

MASA (FLEXIPOL), PLÁSTICOS FERRANDO Y TUYPER (TUPLEN)

5. Controles previos a la recepción

Almacén	
Cantidad	100%
Dimensiones	10%
Acabados	10%

6. Sistemática de verificación de materiales

A aportar por el fabricante
Descripción técnica y funcional
Certificados de cumplimiento de normas