FITXA D'HOMOLOGACIÓ DE MATERIALS

MATERIAL	APLICACIÓ	Núm.
Collarín de toma universal para tubería de fundición y fibrocemento	Acometidas de agua	13

Año homolog.	5ª modific.	6ª modific.	7ª modific.	8ª modific.
1994	07/03/2016	18/10/2016	29/04/2021	

Dispondrán de un sistema de gestión de calidad certificada ISO 9001.
Certificación alimentaria europea.

Descripción	Material	Calidades s/normas	Recubrimiento
Cuerpo cabezal	GGG40 o superior Fundición nodular	DIN1693	Epoxi poliamida ≥ 200µm
Rótula (Arandela soporte)	Acero Inoxidable AISI 304, latón o POM		
Banda flexible	Acero inoxidable AISI 304	Espesor ≥1 mm Ancho ≥45 mm AISI 304	
Tornillos Tuercas Arandelas	Acero inoxidable AISI 304	EN 1.4310 Mecanizado	Anti gripaje
Junta goma cabezal	Caucho natural EPDM	Dureza: ≥ 60 shore	
Perfil goma de la banda	Caucho natural EPDM		

La junta de caucho tendrá un diseño para su encaje inequívoco en la posición adecuada en el cuerpo de fundición.
PN 16.
Fabricación para el rango continuo de tuberías de diámetros estándar, mínimo de 50 a 300 mm.
Salida a rosca hembra según la norma UNE-EN-ISO 228-1 para 1", 1 ½", 2".
Los materiales deberán llevar en origen la marca del fabricante clara y duradera, a objeto de poder mantener la trazabilidad del producto y controlar la calidad del mismo a lo largo del tiempo.

FABRICANT: AVK, Casvian , Talis/Belgicast/Leya y UR-CAST.

CONTROLS PREVIS A LA RECEPCIÓ	SISTEMÀTICA D'HOMOLOGACIÓ
Magatzem/obra: **Cantidad:** 100% **Dimensiones:** 10% **Acabados:** 10%	**A aportar por el fabricante:** Descripción técnica y funcional. Certificados de cumplimiento de normas.